राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
सेक्टर–सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

प्रधानाचार्य, अलास्का स्कूल आफ एक्सीलेन्स नन्दी विहार कालोनी चिनहट गोमती नगर लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	**श्री विजय चौधरी**
एकत्र करने का दिनांक	12–08–2026
प्राप्त होने का दिनांक	12–08–2026
विश्लेषण का दिनांक	13–08–2026
जल प्राप्ति का स्थान	**सबमर्सिबल पम्प**
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असयोजित एवं लवणीय तिक्तांति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी0पी0एम0	0.003
शिवत्याभ तिक्तांति भाग(एल्बूमिनाइड अमोनिया) पी0पी0एम0	0.002
37 से0ग्रे0 पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी0पी0एम0	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी0पी0एम0	472.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी0पी0एम0	234.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी0पी0एम0	238.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी0पी0एम0	216.0
स्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	132.0
अस्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	84.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी0पी0एम0	78.0
भूथित भाग(नाईट्राइट्स) पी0पी0एम0	नही
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी0पी0एम0	2.6
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी0पी0एम0	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी0पी0एम0	नही
अभियुक्ति	**पेय योग्य**

संख्या –302 / D/S/146 दिनांक: 18-08-2026

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– **प्रधानाचार्य, अलास्का स्कूल आफ एक्सीलेन्स नन्दी विहार कालोनी चिनहट गोमती नगर लखनऊ.** ।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **लखनऊ** ।
3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम / नगर पालिका **लखनऊ** ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ

18/8/26
अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ

कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 अलीगंज लखनऊ

प्रधानाचार्य, अलास्का स्कूल आफ एक्सीलेन्स नन्दी विहार कालोनी चिनहट गोमती नगर लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु विश्लेषण का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम – **श्री विजय चौधरी**

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	घास्य पर मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी **(Colony Count on Nut. Agar)**		**Presumptive Coliform Count**				अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या / 100 मि0ली0 मौलिक जल से (एम0पी0एन0 कौलीफार्म / 100 मि0ली0)	ए0एम0बी0 एगर रिर्पोट / 24 घटे 37□	असंयाजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख मे **(Residual Chlorine)**	अभ्युक्ति
				48 घटे में 37 से0ग्रे0 तापमान पर	72 घटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली मे रखे गये जल की मात्रा	50 मि0ली0	10 मि0ली0	1 मि0ली0				
						रखी गई परखनली की संख्या	1	5	5				
280 / डी0	12–08–2026	12–08–2026	सबमर्सिबल पम्प	14	26	11	0	1	1	2	–	नहीं	संतोषप्रद

पत्रांक–रा0स्वा0सं0 / जल नमूना / रिर्पोट / 2026 / 5149 दिनांक– 18-08-2026

1– प्रधानाचार्य, अलास्का स्कूल आफ एक्सीलेन्स नन्दी विहार कालोनी चिनहट गोमती नगर लखनऊ ।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ ।
3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका परिषद लखनऊ ।

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0
अलीगंज लखनऊ

17/8/26
अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0
अलीगंज लखनऊ